











LEGENDA:

-  rura osłonowa PCV fi 50mm
-  złącza kontrolno - pomiarowe (sposób montażu zgodnie z opisem technicznym).
-  drut FeZn fi 8mm - otok poziomy na krawędziach dachu
-  płaskownik FeZn 4x30mm2 układany w ziemi
-  złącze krzyżowe
-  połączenie metaliczne (złącze UKU lub metaliczne zgrzewanie)
-  uziom otokowy płaskownik FeZn 4x30mm2
-  pręt FeZn o średnicy min.  $\varnothing 16\text{mm}$  i długości 6m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzisław Barański RADOMSKO, ul. Krafcowa 7 tel. 6824054, 601 612 112	
INWESTOR:		GMINA KOBIELE WIELKIE UL. REYMONTA 79; 97-500 KOBIELE WIELKIE	
ZADANIE: BUDOWA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KOBIELACH WIELKICH NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 490 (OBRĘB KOBIELE WIELKIE) W GMINIE KOBIELE WIELKIE			
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EW. 490; OBRĘB 0010 KOBIELE WIELKIE; GM. KOBIELE WIELKIE; MIEJSCOWOŚĆ KOBIELE WIELKIE			
TYTUŁ RYSUNKU:		INSTALACJA ODGROMOWA	
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYSUNKU SKALA:
MGR INŻ. MICHAŁ JAWORSKI	LOD/1692/PW0E/12		E6 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA OPRACOWANIA:
MGR INŻ. TOMASZ WŁODARCZYK	LOD/1242/PO0E/09		Maj 2017