

Kobiela Wielkie dn. 29.11.13r.

TW/16/13

Gmina Kobiela Wielkie  
Ul. Reymonta 79  
97-524 Kobiela Wielkie  
Pełnomocnik:  
Robert Kosela  
Ul. Pana Tadeusza 20  
97-500 Radomsko

#### WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA :

**Dla studni głębinowej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 319/2 obręb Orzechów  
Gmina Kobiela Wielkie**

1. Włączenie studni do istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø 160 mm przyłączem o min. Ø 90 mm na którym zamontować zasuwę odcinającą pod drogą przebić mechanicznie.
2. Pomiar wody wodomierzem zainstalowanym w budynku, gdy takiej możliwości nie ma na terenie placu należy wybudować studzienkę wodomierzową – średnica studni minimum 900mm
3. W zestawie wodomierzowym należy zainstalować dwa zawory przelotowe (jeden z kurkiem spustowym za wodomierzem) i zawór zwrotny antyskażeniowy.
4. Wodomierz zostanie zaplombowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
5. Zasuwę odcinającą na przyłączy winna być oznakowana w miejscu widocznym tabliczką orientacyjną D zgodnie z PN – 86 / B -09700-3.

#### WARUNKI DODATKOWE:

1. Opracowanie projektu zlecić do biura projektów lub osobie fizycznej posiadającej uprawnienia projektowe z branży sanitarnej.
2. Włączenie w istniejący wodociąg można dokonać tylko w obecności przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich.
3. Wykopane przyłącze przed zasypaniem zgłosić do odbioru przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich.
4. Wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza 1 egz. dostarczyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich.

#### UWAGI KOŃCOWE:

1. Całość przyłącza inwestor wykona na własny koszt.
2. Inwestycja – przyłącze powinno być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
3. Niniejsze warunki techniczne są ważne przez okres 2 lata od daty wystawienia.

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
Artur Kozłowski