

**LEGENDA:**



rura osłonowa PCV fi 50mm



złącze kontrolno - pomiarowe projektowane do zabudowy w obudowie bryzgoszczelnej IP44



drut FeZn fi 8mm - otok poziomy na krawędziach dachu



płaskownik FeZn 4x30mm2 układany w ziemi



złącze krzyżowe




połączenie metaliczne (złącze UKU lub metaliczne zgrzewanie)



uziom otokowy płaskownik FeZn 4x30mm2



szpilka  $\varnothing$ 16mm

 <b>GRZYBUD</b> Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl		
Investor:	Gmina Kobbiele Wielkie	Skala:
Adres:	ul. Reymonta 79, 97-524 Kobbiele Wielkie	1:100
Przedmiot inwestycji:	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej	Data:
		04.2016
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 304, obręb Huta Drewniana Huta Drewniana, 97-524 Kobbiele Wielkie	Branża:
		elektryczna
Nazwa rysunku:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODGROMOWA	Nr rysunku:
		E 1
Projektant: mgr inż. Michał Jaworski upr. nr LOD/1692/PWOE/12		